



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01.756

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер»
ОГРН: 1195081022091, ИНН: 5042150896
141305, Российская Федерация, Московская область, город Сергиев Посад,
улица Скобяное шоссе, дом 8, помещение 1, комната 8, этаж 1
телефон: +7 (495) 664-50-50, email: info@svprofile.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер»
ОГРН: 1195081022091, ИНН: 5042150896
141305, Российская Федерация, Московская область, город Сергиев Посад,
улица Скобяное шоссе, дом 8, помещение 1, комната 8, этаж 1
телефон: +7 (495) 664-50-50, email: info@svprofile.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»
450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
город Уфа, улица Индустриальное шоссе, дом 112/1, корпус 16, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС01

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Трубы гибкие гофрированные безгалогенные FRHF с зондом, с
наружным диаметром 16мм-63мм, для электромонтажных и
строительных работ. Стойкие к ультрафиолету, не распространяющие
горение.. Выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-36993844-2019. Серийный
выпуск.

код ОКПД 2
22.21.29

код ТН ВЭД
3917 31

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные
электромонтажные. Требования пожарной безопасности.
Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 4459-СИ/ПБ-2019 от 20.06.2019
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ01 выдан 26.04.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.06.2019 по 21.06.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова