

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01061/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОПРО" (ООО "ЭЛЕКТРОПРО").

Адрес юридического лица (место нахождения): 127030, Россия, город Москва, улица Сушёвская, дом 19, строение 5, этаж 3, помещение I, офис 315.

ОГРН 1145004001053, ИНН 5079013208, телефон: +74956425351, адрес электронной почты: ooo@electroproduction.ru.

Договор №1-30/06/21 от 30.06.2021 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ATL Business (Shenzhen) CO., LTD».

Адрес юридического лица (место нахождения): Китай, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng building, room 901.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Перечень производственных площадок изготовителя согласно Приложению №1 на 1 листе.

Телефон: +86 (755) 8603 3881. Адрес электронной почты: atl_company@163.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРБУНОВА УЛ., Д. 12, К. 2, СТР. 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. I КОМНАТА 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУБНИНСКАЯ, д. 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3) уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи (витая пара), не распространяющие горение при групповой прокладке, предназначенные для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях, с 4 парами медных жил, номинальным диаметром жил 0,50 мм, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в оболочке из термопластичной безгалогенной композиции, категории 5е, торговой марки «ЭРА»: неэкранированные, тип U/UTP, артикулы: U-4-HF, U-4-LSZH; экранированные, тип F/UTP, артикулы F-4-HF, F-4-LSZH, выпускаемые в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.13.154
код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-209/07-2022 от 22.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Сертификата соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13НА35.00768 срок действия от 07.07.2022 до 07.07.2025, выдан Органом по сертификации систем менеджмента качества «Имидж и деловая репутация» ООО «СЕРКОНС Академия», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13НА35.

Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.3, 5.5. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе.

Условия хранения: группа ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 25 лет. Срок службы – не менее 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 22.07.2022 по 22.07.2025



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3121594/baseInfo>