

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Фотометрия»
 (ООО «НТЦ «Фотометрия»)
 127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, стр 1, пом 1, ком 1.
 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
 «Научно-технический центр «Фотометрия»
 (ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия»)
 127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, строение 1
 тел.: +7 (495) 223-32-85, e-mail: ntc@fotometriya.ru
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ГГ01

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель начальника ИЛ
 ООО «НТЦ «Фотометрия»


 подпись

П.В. Старшинов

15 января 2024 г.

дата утверждения и выдачи протокола

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001-24-св

Наименование образца испытаний:	светильник светодиодный
Тип или модель образца:	SPO-17-9-4K-40
Заводской номер образца:	б/н
Условный номер образца:	24-001
Наименование организации изготовителя*:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Юридический адрес изготовителя*:	Китай, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн билдинг, рум 901
Фактический адрес изготовителя*:	информация не предоставлена
Наименование организации заказчика*:	ООО «Орион»
Юридический адрес заказчика*:	143002, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80Б, 2 этаж, комната 213б
Фактический адрес заказчика*:	143002, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 80Б, 2 этаж, комната 213б
Телефон заказчика*:	+7 (495) 739-25-65
Дата получения образца:	10 января 2024 г.
Дата проведения испытаний:	15 января 2024 г.
Место проведения испытаний:	ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия», 127521, г. Москва, Анненский проезд, д.3, стр.1
Условия проведения испытаний:	
Температура окружающего воздуха	от плюс 26,21 °С до плюс 26,36 °С;
Относительная влажность воздуха	от 47,1 % до 47,6 %;
Атмосферное давление	от 97,38 кПа до 97,39 кПа;
Напряжение электропитания	230,00 В;
Частота электропитания	49,998 Гц.

* информация предоставлена заказчиком

Результаты испытаний образца приведены в таблице 1 и на рисунках 1 — 3.

Таблица 1

Наименование показателя (характеристика), единицы измерения		Результат испытаний	Метод испытаний
Световой поток, лм		3 314	пп. 6.3.2.1 - 6.3.2.2, Приложение И ГОСТ 34819-2021
Коэффициент пульсации светового потока, %		менее 1,0	п. 6.18.1 ГОСТ 34819-2021
Координаты цветности	x	0,3773	п. 6.14, приложение К ГОСТ 34819-2021
	y	0,3729	
Коррелированная цветовая температура (измеренное значение), К		4059	п. 6.14, приложение К ГОСТ 34819-2021
Коррелированная цветовая температура (номинальное значение), К		4000	
Общий индекс цветопередачи		82	п. 6.15 ГОСТ 34819-2021
Активная мощность, Вт		40,029	главы 3, 4 ИМ WT310-01R
Переменный ток, мА		177,52	
Коэффициент мощности		0,9804	
Световая отдача, лм/Вт		82,8	п. 6.13 ГОСТ 34819-2021
Имя файла в IES - формате		24-001.ies	п. 6.2.3 ГОСТ 34819-2021

Примечание 1 — Измерение распределения силы света проводилось в фотометрической системе С_y согласно приложению А ГОСТ 34819-2021.

Примечание 2 — Коррелированная цветовая температура, координаты цветности, индекс цветопередачи определены в направлении оптической оси осветительного прибора.

А.1 Фотографии образца и его маркировки



Рисунок А.1 – Фотография маркировки образца




Рисунок А.2 – Фотографии образца

Б.1 Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

Таблица Б.1

Наименование	Тип	Заводской номер	Инвентарный номер	Поверка (аттестация, калибровка) до
Установка для измерений силы света и его пространственного распределения	ГФУ-23	б/н	0001	05.06.2025
Двухкоординатный гониометр	ДГ-360	б/н	0029	05.06.2025
Фотодатчик (фотометрическая головка)	ГФ6-1	1110	0045	25.07.2024
Спектрорадиометр	GL Spectis 8.0 GLX 80	20121101	0076	18.12.2024
Измеритель мощности цифровой	WT310	C3RM30004E	0151	22.08.2026
Источник питания переменного тока	APS-9501	GEN852710	0025	26.02.2024
Измеритель параметров микроклимата	Метеоскоп-М	647622	0172	08.12.2024
Прибор комбинированный	еЛайт, исполнение 3 (еЛайт03)	02925-20	0161	07.07.2024
Рулетка измерительная металлическая	BMI twoCOMP 3m (по 2 классу точности)	ЗТ-1001	0171	06.12.2024
Мультиметр	APPA-505	N88051716	0158	26.03.2024
Прибор комбинированный	еЛайт, исполнение 1 (еЛайт01)	ФГ: 02057-16	0149	25.09.2024
		БОИ-01: 00745-16		
Дальномер лазерный	Leica DISTO D3a	813210320	0113	13.11.2024

Б.2 Сокращения, используемые в тексте протокола

б/н – без номера;

КСС – кривая силы света;

КЦТ – коррелированная цветовая температура.

Б.3 Информация об ограничении ответственности испытательной лаборатории

Протокол оформлен в двух идентичных экземплярах: один экземпляр для заказчика и один экземпляр для ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия».

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу и распространяются только на образец, прошедший испытания. Лаборатория не осуществляет отбора образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов, а также информацию, предоставленную заказчиком.

Частичное или полное воспроизведение содержания протокола любыми способами запрещается без письменного разрешения ООО «НТЦ «Фотометрия».

инженер - испытатель
испытания провел и оформил протокол


подпись

В.В. Пешехонов

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА