



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.08529/24

Серия **RU** № **0506780**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николаямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, 203, 207, регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ОРИОН". Место нахождения: 143003, Московская область, городской округ Одинцовский, город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 12, квартира 106, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 143700, Московская область, городской округ Шаховская, рабочий поселок Шаховская, Волочановское шоссе, дом 20, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1075032000207. Телефон: +74957392565, адрес электронной почты: corporionOOO@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ОРИОН". Место нахождения: 143003, Московская область, городской округ Одинцовский, город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 12, квартира 106, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143700, Московская область, городской округ Шаховская, рабочий поселок Шаховская, Волочановское шоссе, дом 20, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые на номинальное напряжение 0,6 и 1,0кВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката в том числе пониженной горючести, пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при одиночной и групповой прокладке по категории А, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с медными токопроводящими жилами числом от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 до 4мм², марок: ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А) - LS, в том числе плоские с медными токопроводящими жилами числом 2 и 3, номинальным сечением от 1,5 до 4мм², марок: ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А), ВВГ-Пнг(А) - LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-002-99118907-2024 "КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 2X/H-07.06/24, 1X/H-07.06/24 от 07.06.2024 года; № 8X/H-10.06/24 от 10.06.2024 года, выданных Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ИЦ01. Акта анализа состояния производства № 242504-04 от 27.04.2024 года, выданного Органом по сертификации продукции ООО "ПРОФИТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11ПФ02), подписанного экспертом Коростелевым Ильей Александровичем. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ разделы 1-6 и 9-11 ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия". Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной эксплуатационной документации изготовителя. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 04.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.06.2024 ПО 13.06.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Диковская Анастасия Николаевна (Ф.И.О.)

Егоров Илья Павлович (Ф.И.О.)

